

Beslissing

van de VREG

met betrekking tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, gesitueerd tussen een PV-installatie op een thans nog braakliggend terrein aan de overzijde van een beek, enerzijds, en de bestaande gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoeders Geyskens, Terbekestraat 36, 3580 Beringen, anderzijds

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1.	Voorwerp.....	3
1.2.	Wettelijk kader	3
1.2.1.	Toelating vereist – ligging buiten eigen site	3
1.2.2.	Beoordelingscriteria	3
1.2.3.	Adviesverlening	3
2.	Analyse	5
2.1.	Bespreking beoordelingscriteria	5
2.1.1.	-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden	5
2.1.2.	-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd	5
2.1.3.	-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering	5
2.1.4.	-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang	5
	Beschikking gedeelte.....	7

1. Inleiding

1.1. Voorwerp

Op 1 juni 2022 diende Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, gesitueerd aan de Terbekestraat 36, 3580 Beringen (met ondernemingsnummer BE 0406.207.591), een aanvraag in tot toelating van de aanleg van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een thans nog braakliggend terrein aan de overzijde van een beek, enerzijds, en de bestaande gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, Terbekestraat 36, 3580 Beringen, anderzijds.

1.2. Wettelijk kader

1.2.1. Toelating vereist – ligging buiten eigen site

Het Energiedecreet bepaalt in art. 4.5.1 dat de ligging van de directe lijn, al dan niet met overschrijding van de 'eigen site', bepalend is voor de toepasselijke procedure (meldingsplicht dan wel toelatingsvereiste).

De directe lijn die voorwerp is van deze beslissing overschrijdt de grenzen van de 'eigen site' en is daarom - krachtens art. 4.5.1, §2 van het Energiedecreet - onderworpen aan een toelating van de VREG.

Er wordt immers een beek gekruist, en het perceel waarop deze beek gesitueerd is, heeft geen kadastraal nummer. Ongenummerde percelen zijn geen kadastrale percelen, want elk kadastraal perceel draagt per definitie een kadastraal perceelnummer.

1.2.2. Beoordelingscriteria

De VREG kan een toelating alleen weigeren als:

- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of
- 2° de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of
- 3° er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of
- 4° de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt¹.

1.2.3. Adviesverlening

Conform art. 4.5.1, §2, 2e lid van het Energiedecreet moet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd worden.

De afnemer, Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. Bijgevolg is de elektriciteitsdistributienetbeheerder de betrokken netbeheerder die advies moet verlenen.

We ontvingen advies van Fluvius System Operator cv bij e-mail van 22 juni 2022. Daarbij werd gemeld dat Fluvius geen aandachtspunten of opmerkingen heeft ter zake. Fluvius System

¹ art. 4.5.1, §2, 3° lid van het Energiedecreet

Operator is de werkmaatschappij van alle in het Vlaamse Gewest gesitueerde elektriciteitsdistributienetbeheerders.

2. Analyse

2.1. Bespreking beoordelingscriteria

2.1.1.-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Art. 2.2.43 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden.

Door aanleg van de directe lijn zou er geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zouden zijn. De PV-installatie zou immers enkel verbonden worden met de gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoerders Geyskens nv, die een eigen toegangspunt voor afname tot het net heeft.

Fluvius gaf eveneens in zijn advies aan geen opmerkingen te hebben.

2.1.2.-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

Bij de beoordeling van dit criterium wordt nagegaan of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden.

De afnemer, Bloemmolens en Veevoerders Geyskens nv, behoudt zijn aansluiting op het distributienet. De rechten van deze afnemer, die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net, zullen bijgevolg gewaarborgd blijven.

Fluvius gaf eveneens in zijn advies aan geen opmerkingen. Fluvius baseerde zijn advies daarbij op het overgemaakte plan, en de beschrijving van de situatie.

2.1.3.-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Tot op heden zijn geen (extra) toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.

2.1.4.-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

De directe lijn, voorwerp van deze beslissing, kruist een beek.

In het advies van Fluvius wordt geen melding gemaakt van veiligheidsrisico's met betrekking tot diens net.

De veiligheid van het net is natuurlijk enkel ten volle gegarandeerd als de geldende regelgeving wordt nageleefd.

Op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergrid technisch voorschrift elektriciteit C2/112 voor cabines,

aansluitingsreglement en -contract) gelden tal van eisen die onder meer de veiligheid van het net beogen. Deze regelgeving is ook relevant en van toepassing in het kader van de aanleg en het beheer van een directe lijn.

De netbeheerder licht de netgebruiker in omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een productie-installatie.

Mits naleving van geldende regelgeving brengt de aanleg en het beheer van de directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang, zoals blijkt uit het advies van Fluvius.

Algemene conclusie

Er is geen sprake van een verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, de rechten van de afnemer zijn gewaarborgd, en de veiligheid van het net van de netbeheerder komt niet aantoonbaar in het gedrang als aan de eisen uit geldende regelgeving wordt voldaan.

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Art. 1. toelating te verlenen aan Bloemmolens en Veevoerders Geyskens nv, gesitueerd aan de Terbekstraat 36, 3580 Beringen (met ondernemingsnummer BE 0406.207.591) voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een thans nog braakliggend terrein aan de overzijde van een beek, enerzijds, en de bestaande gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoerders Geyskens, Terbekestraat 36, 3580 Beringen, anderzijds;

Art. 2. de beheerder te verplichten de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn;

Art. 3. te bepalen dat deze beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie op de website van de VREG.

Voor de VREG,

Sint-Joost-ten-Node,

Pieterjan Renier
Algemeen Directeur