

# Beslissing

## van de VREG

met betrekking tot de aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Bongaerts Recycling nv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206, en een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036

## Inhoud

<b>1.</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Aanleiding.....	3
1.2.	Wettelijke kader .....	4
1.2.1.	Toelating vereist indien de directe lijn de grenzen van de eigen site overschrijdt.....	4
1.2.2.	Weigeringsgronden .....	5
1.2.3.	Verplichting tot advies netbeheerder.....	5
1.2.4.	Publicatie van de toelating en de identiteit van de beheerder .....	5
1.3.	Toelating vereist: de directe lijn overschrijdt de grenzen van de eigen site.....	5
1.4.	Advies van de netbeheerder .....	6
<b>2.</b>	<b>Analyse en beoordeling.....</b>	<b>7</b>
2.1.	Bespreking weigeringsgronden .....	7
2.1.1	Eerste weigeringsgrond: installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden .....	7
2.1.2	Tweede weigeringsgrond: de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd.....	7
2.1.3	Derde weigeringsgrond: er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering .....	8
2.1.4	Vierde weigeringsgrond: de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang .....	9
2.2.	Conclusie .....	9
	<b>Beschikkend gedeelte .....</b>	<b>10</b>

# 1. Inleiding

## 1.1. Aanleiding

Op 3 maart 2023 diende Bongaerts Recycling nv, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kaulillerweg 122 bus B en met ondernemingsnummer 0452.245.573 (hierna “Bongaerts Recycling nv”), bij de VREG een aanvraag in tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206, op de kadastrale percelen met perceelnummers D552e, D552m en D552r<sup>1</sup>, en een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036, op het kadastraal perceel met perceelnummer D817h.

Uit de aanvraag blijkt dat het beoogde project nog twee andere directe lijnen omvat, die echter de grenzen van de eigen site niet zouden overschrijden en derhalve geen voorafgaande toelating van de VREG behoeven. In dat verband luidt de toelichting van de aanvrager als volgt:

*“Op het gebouw Bongaerts 2206 zal een productie installatie geplaatst worden (...), de productie installatie zal opgedeeld worden in twee gelijke en onafhankelijke productie installaties (...).*

*Hiervan zal dan 1 productie installatie van 484 kWp (DC-vermogen, n.v.d.r.) en 350 kVA (AC-vermogen omvormer, n.v.d.r.) via een directe lijn aangesloten worden op de elektrische installatie van Bongaerts 2036. In de netstudie voor het gebouw Bongaerts 2036 jegens Fluvius is een injectievermogen gevraagd van (...), dit is de som van het AC vermogen van productie installatie komende over de directe lijn (...) en het AC vermogen van de productie installatie hetgeen geplaatst wordt op het dak van Bongaerts 2036 zelve (...).”*

De aanvrager maakte in het kader van zijn aanvraag tevens onderstaande schets van de beoogde directe lijn over. Deze aanvraag heeft betrekking op de elektriciteitslijn, op onderstaande schets aangeduid als oranje stippellijn, tussen een toekomstige PV-installatie op het gebouw dat op onderstaande schets is aangeduid met nummer 2206 (links), en het gebouw dat op onderstaande schets is aangeduid met nummer 2036 (rechts):

---

<sup>1</sup> Waar in deze beslissing naar kadastrale percelen wordt verwezen, betreft het telkens kadastrale percelen behorende tot de volgende kadastrale afdeling: 72015 - HOUTHALLEN-HELCHTEREN 1.



## 1.2. Wettelijke kader

### 1.2.1. Toelating vereist indien de directe lijn de grenzen van de eigen site overschrijdt

Luidens artikel 1.1.3, 26° van het Energiedecreet<sup>2</sup> is een directe lijn een elektriciteitslijn met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, die een productie-installatie met een afnemer verbindt.

In artikel 4.5.1, §1 van het Energiedecreet is bepaald dat de aanleg en het beheer van een directe lijn die de grenzen van de eigen site niet overschrijdt, altijd is toegelaten, en dat de beheerder ervan is onderworpen aan een loutere meldingsplicht. Krachtens artikel 4.5.1, §2 van het Energiedecreet is de aanleg en het beheer van een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, alleen toegestaan na een voorafgaande toelating van de VREG.

<sup>2</sup> Decreet van 8 mei 2009 “houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid”, BS 7 juli 2009.

Het is derhalve de ligging van de directe lijn, al dan niet met overschrijding van de grenzen van de eigen site, die bepalend is voor de op de beheerder toepasselijke verplichting: een loutere meldingsplicht, dan wel de verplichting tot aanvraag van een voorafgaande toelating van de VREG.

Luidens artikel 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet is een eigen site het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder.

### **1.2.2. Weigeringsgronden**

De VREG kan een aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn alleen weigeren in een van de hiernavolgende gevallen:

- 1) de installaties die achter verschillende toegangspunten liggen worden met elkaar verbonden, of
- 2) de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd, of
- 3) er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden die de Vlaamse Regering vastgesteld heeft, of
- 4) de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang.<sup>3</sup>

### **1.2.3. Verplichting tot advies netbeheerder**

Overeenkomstig artikel 4.5.2, §2, tweede lid van het Energiedecreet moet de VREG in het kader van een aanvraag tot het verkrijgen van de toelating het advies inwinnen van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn gelegen is. Deze adviestermijn bedraagt vijftien dagen.

Luidens artikel 1.1.3, 90° van het Energiedecreet is een netbeheerder een elektriciteitsdistributienetbeheerder, een aardgasdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

### **1.2.4. Publicatie van de toelating en de identiteit van de beheerder**

Overeenkomstig artikel 4.5.2, §2, zesde lid van het Energiedecreet, publiceert de VREG op zijn website een actuele lijst van de directe lijnen waarvoor een toelating is verleend, alsook van de beheerders van die directe lijnen.

Het register van directe lijnen is raadpleegbaar via de volgende weblink:  
<https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen>.

## **1.3. Toelating vereist: de directe lijn overschrijdt de grenzen van de eigen site**

De aanvrager is voornemens om een PV-installatie te plaatsen op het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen op de kadastrale percelen met perceelnummers D552e, D552m en D552r. Deze PV-installatie zou worden verbonden met een elektriciteitslijn die een openbare weg zou kruisen, m.n. Europaparklaan, gelegen op het kadastraal perceel met perceelnummer D552f. Hierna zou de elektriciteitslijn een braakliggend terrein, gelegen op het kadastraal perceel met perceelnummer D817m, kruisen.

<sup>3</sup> Cfr. artikel 4.5.1, §2, derde lid van het Energiedecreet.

Tot slot zou de elektriciteitslijn worden verbonden met de afnemer, in de bestaande middenspanningscabine ingebouwd in het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen op het kadastraal perceel met perceelnummer D817h.

De toekomstige PV-installatie vormt derhalve, als productie-installatie, het beginpunt van de beoogde directe lijn. De secundaire rail van de bestaande middenspanningscabine vormt, als punt waar de verbinding met de afnemer wordt gemaakt, het eindpunt van de beoogde directe lijn.

De beoogde directe lijn overschrijdt de grenzen van de eigen site. Het beginpunt van de directe lijn is immers gesitueerd op de kadastrale percelen met perceelnummers D552e, D552m en D552r, en het eindpunt op het kadastraal perceel met perceelnummer D817h. Voormelde kadastrale percelen zijn in ieder geval geen aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, aangezien zij van elkaar worden gescheiden door het openbaar domein, m.n. de Europaparklaan als openbare weg.

Bijgevolg is de aanleg en het beheer van de beoogde directe lijn, die het voorwerp is van deze beslissing, enkel toegestaan na een voorafgaande toelating van de VREG.

#### 1.4. Advies van de netbeheerder

De afnemer van de beoogde directe lijn, het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036, op het kadastraal perceel met perceelnummer D817h, is als netgebruiker aangesloten op het elektriciteitsdistributienet, m.n. hiervan het gedeelte middenspanningsnet. De beoogde directe lijn is gelegen in het geografisch gebied van de elektriciteitsdistributienetbeheerder Fluvius Limburg<sup>4</sup>. Fluvius System Operator cv<sup>5</sup> (hierna "Fluvius") treedt op als de werkmaatschappij van alle in het Vlaamse Gewest gesitueerde elektriciteitsdistributienetbeheerders, waaronder Fluvius Limburg<sup>6</sup>.

De VREG won om bovenstaande redenen het advies in van Fluvius.

Bij e-mail van 7 april 2023 vroeg de VREG aan Fluvius advies over de aanvraag van Bongaerts Recycling nv.

Bij e-mail van 10 mei 2023 ontving de VREG het advies van Fluvius. In dit advies stelt Fluvius dat er geen blokkerende elementen zijn. Met betrekking tot de eerste weigeringsgrond, m.n. installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden, en de vierde weigeringsgrond, m.n. de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang, stelt Fluvius als volgt: *"Er is een risico op onderlinge verbinding, maar dit kan technisch opgevangen worden door alle zonnepaneelinstallaties strikt van elkaar te scheiden."*

---

<sup>4</sup> Met zetel te Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0207.165.769.

<sup>5</sup> Met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en met ondernemingsnummer 0477.445.084.

<sup>6</sup> De VREG verleende bij beslissing van 26 juni 2018 toestemming aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, PBE, Infrac West, IVEG, en Inter-Energa (thans Fluvius Limburg) om een beroep te doen op werkmaatschappij Fluvius System Operator cv. Deze beslissing is te raadplegen via de volgende weblink: <https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2018-21.pdf>.

## 2. Analyse en beoordeling

### 2.1. Bespreking weigeringsgronden

#### 2.1.1 Eerste weigeringsgrond: installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

De VREG kan ten eerste de aanvraag weigeren indien de aanleg van de directe lijn tot gevolg heeft dat de installaties die achter verschillende toegangspunten liggen, met elkaar worden verbonden.

Uit de aanvraag blijkt dat er twee gescheiden PV-installaties zouden worden geplaatst op het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206:

- Een eerste PV-installatie, die middels een elektriciteitslijn uitsluitend zou worden verbonden met het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206.<sup>7</sup>
- Een tweede PV-installatie, die middels de beoogde directe lijn uitsluitend zou worden verbonden met het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036.

Zowel het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206 als het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036 beschikt over een eigen toegangspunt voor afname van het elektriciteitsdistributienet. In zoverre voormelde twee PV-installaties onderling met elkaar verbonden zouden worden, zou de beoogde directe lijn bijgevolg ertoe leiden dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar zouden worden verbonden. Fluvius merkte in zijn advies van 10 mei 2023 in diezelfde zin ook op dat er een risico op onderlinge verbinding is, maar dat dit technisch opgevangen kan worden door alle zonnepaneelinstallaties strikt van elkaar te scheiden.

Uit de aanvraag blijkt dat voormelde twee PV-installaties op geen enkele wijze met elkaar zouden worden verbonden en aldus strikt van elkaar zouden worden gescheiden. In die omstandigheden zou er door de aanleg van de beoogde directe lijn geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via de directe lijn met elkaar verbonden zouden worden.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de eerste weigeringsgrond.

#### 2.1.2 Tweede weigeringsgrond: de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

De VREG kan ten tweede de aanvraag weigeren indien de aanleg van de directe lijn tot gevolg heeft dat de rechten van afnemers niet worden gewaarborgd.

Bij de beoordeling van deze weigeringsgrond gaat de VREG dus na of en in welke mate bij de aanleg van de directe lijn de rechten van de afnemer worden gevrijwaard.

---

<sup>7</sup> Deze elektriciteitslijn, die kwalificeert als een directe lijn op eigen site, vormt niet het voorwerp van deze beslissing.

Voorbeelden van de rechten van de afnemer, die gewaarborgd moeten worden, zijn:

- leverancierskeuze<sup>8</sup>;
- kwaliteit van de dienstverlening bij stroomonderbrekingen;
- kwaliteit van de netspanning;
- toezicht door de regulator op de hoogte van de hem aangerekende tarieven.

Ter waarborging van de rechten van de afnemer, is het vereist dat de afnemer als netgebruiker is geregistreerd op een toegangspunt voor afname tot het elektriciteitsdistributienet dat is toegekend aan de aansluiting. De VREG gaat met betrekking tot deze tweede weigeringsgrond dus na of er aan de aansluiting op het elektriciteitsdistributienet een apart toegangspunt is toegekend, meer bepaald een afnamepunt, per woon- of bedrijfseenheid, zoals voorgeschreven door artikel 4.1.1, §1 van het TRDE<sup>9</sup>, dat luidt als volgt:

*“Aan elke aansluiting op het elektriciteitsdistributienet wordt één individueel toegangspunt toegekend per woon- of bedrijfseenheid, behoudens de uitzonderingen zoals bepaald in artikel 4.7.1, §2 van het Energiedecreet.”*

De afnemer van de beoogde directe lijn, Bongaerts Recycling nv, is thans als netgebruiker geregistreerd op een individueel afnamepunt dat is toegekend aan de aansluiting die is gesitueerd in de middenspanningscabine ingebouwd in het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036. De afnemer behoudt bij de aanleg van de beoogde directe lijn zijn registratie als netgebruiker op het individuele afnamepunt dat is toegekend aan voormelde aansluiting. Aldus blijven de rechten van de afnemer gewaarborgd.

Fluvius formuleerde in zijn advies van 10 mei 2023 geen opmerkingen over de tweede weigeringsgrond.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de tweede weigeringsgrond.

### **2.1.3 Derde weigeringsgrond: er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering**

De VREG kan ten derde de aanvraag weigeren indien er niet is voldaan aan de toelatingsvoorwaarden die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld.

Tot op heden heeft de Vlaamse Regering ter uitvoering van artikel 4.5.1, §2 van het Energiedecreet (nog) geen voorwaarden vastgelegd waaraan een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, moet voldoen om te worden toegelaten.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de derde weigeringsgrond.

---

<sup>8</sup> In artikel 4.4.1 van het Energiedecreet is het recht op vrije leverancierskeuze verankerd. Het recht op vrije leverancierskeuze houdt voor elke afnemer het recht in om van elektriciteit te kunnen worden voorzien door een leverancier naar keuze.

<sup>9</sup> Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest van 24 maart 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2023. Te raadplegen via de volgende weblink: [https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage\\_1\\_trde\\_2023.pdf](https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage_1_trde_2023.pdf).



#### **2.1.4 Vierde weigeringsgrond: de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang**

De VREG kan ten vierde de aanvraag weigeren indien de aanleg van de directe lijn tot gevolg zou hebben dat de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt.

In zijn mededeling van 3 maart 2020 inzake gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen verduidelijkt de VREG dat de aanleg van de directe lijn enkel kan worden geweigerd indien de netbeheerder, in zijn advies, kan motiveren dat de veiligheid van het net aantoonbaar in het gedrang komt door de aanleg van de directe lijn, hetgeen niet ondervangen wordt door eisen gesteld in geldende regelgeving, en evenmin te remediëren valt middels specifieke voorwaarden die de VREG aan de toelating kan verbinden.<sup>10</sup>

Veiligheidseisen met betrekking tot het elektriciteitsdistributienet zijn opgenomen in o.a. wetgeving en technische voorschriften van de netbeheerder. Het komt aan de netbeheerder toe om de netgebruiker in te lichten over deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een productie-installatie.

Fluvius stelt in zijn advies van 10 mei 2023 dat er een risico op onderlinge verbinding is, maar dat dit technisch opgevangen kan worden door alle zonnepaneelinstallaties strikt van elkaar te scheiden. Uit de aanvraag blijkt dat de twee beoogde PV-installaties op het gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206 inderdaad op geen enkele wijze met elkaar zouden worden verbonden en aldus strikt van elkaar zouden worden gescheiden.

Mits naleving van de geldende regelgeving, brengt de aanleg en het beheer van de beoogde directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder derhalve niet aantoonbaar in het gedrang.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de vierde weigeringsgrond.

## **2.2. Conclusie**

Er zijn geen redenen om de aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van de beoogde directe lijn te weigeren: de aanleg van de directe lijn heeft niet tot gevolg dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, noch dat de rechten van de afnemer niet worden gewaarborgd, noch dat de veiligheid van het net van de netbeheerders in wier geografisch gebied de directe lijn is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt.

---

<sup>10</sup> Mededeling van de VREG van 3 maart 2020 inzake gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen (MEDE-2020-01), onder hoofding 5.5.3.D. Deze mededeling is te raadplegen via de volgende weblink: <https://www.vreg.be/sites/default/files/document/mede-2020-01.pdf>.

## Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

**Artikel 1.** toelating te verlenen aan Bongaerts Recycling nv, met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kaulillerweg 122 bus B en met ondernemingsnummer 0452.245.573, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2206, op de kadastrale percelen met perceelnummers D552e, D552m en D552r, en een gebouw van Bongaerts Recycling nv gelegen te 3530 Houthalen, Europark 2036, op het kadastraal perceel met perceelnummer D817h;

**Artikel 2.** de beheerder te verplichten om de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn;

**Artikel 3.** te bepalen dat deze beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie ervan op de website van de VREG.

Sint-Joost-ten-Node,

Digitally signed by  
Pieterjan Renier  
Ondertekend door: Pieterjan Renier (Signature)  
Ondertekentijd: 30-5-2023 | 14:21:47 CEST  
 C: BE  
Uitgever: Citizen CA  
F26A5D189DB443D892EFA7DB82D18350

Pieterjan Renier  
Algemeen directeur